

КОПИЯ ВЕРНА

Утверждаю:

Заведующий МАДОУ г.
Нижевартовска ДС №68
«Ромашка»

_____ Градюк Т.Н.

от « 21 » июля 2023 г.

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории: ул. Чапаева 11а

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание
		Перечень мероприятий (Таблицы 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.)	Пункт перечня (кратко)	
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)				
2030	3 квартал	Вход (входы) на территорию. Отсутствует тактильно контрастные напольные указатели	– Обустроить перед входом (выходом) тактильно контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему	По мере финансирования
2. Входа (входов) в здание				
2025	2 квартал	Лестница (наружная) - На лестнице отсутствует	- Обеспечить наличие противоскользящей полосы на	По мере финансирования

		противоскользящая, контрастная маркировка ступеней	проступях ступеней каждого лестничного марша. Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими противоскользящими полосами, контрастными с поверхностью ступени, (например, желтого цвета) - Обустроить перед входной лестницей тактильно-контрастные указатели, выполненные из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему	
2024	2 квартал	Дверь (входная) На дверных проемах отсутствуют контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании: (дверь-ручка.)	- Обеспечить контрастную маркировку ручек двери	По мере финансирования
2024	3 квартал	Тамбур. Грязезащитное покрытие, расположенное в тамбуре, имеет не закрепленные грани	- Обеспечить надежную фиксацию грязезащитного покрытия (по всему периметру) в помещении тамбура	Без финансовых затрат
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)				
		Технические решения не возможны		
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				
2025	4 квартал	Кабинетная форма обслуживания. Отсутствует специализированное	Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры	По мере финансирования

		оборудование для обеспечения доступа к услуге, людей с инвалидностью категорий С, Г;	(видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель	
2026	4 квартал	Отсутствуют специализированные, оборудованные места для людей с ОВЗ в целях обеспечения доступа к услуге	- оборудовать стульями или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотниками, из расчета - не менее один стул с подлокотником на пять стульев без подлокотников.	По мере финансирования
5. Санитарно-гигиенические помещения				
2027	4 квартал	Туалетная комната. В туалетах не соответствуют условия для индивидуального (самостоятельного) обслуживания.	- Обеспечить, в специализированной кабине уборной, наличие кнопки вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8 м. от уровня пола, с установкой, в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. - В туалете разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) - В туалете размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм;	По мере финансирования

			Дополнительно: предусмотреть дублирование сигнализаторов системы оповещения при возникновении ЧС, для оповещения посетителей с инвалидностью категории «Г»;	
6. Системы информации на объекте				
2025	2 квартал	Тактильные средства. Не обеспечены необходимы требований по информированию граждан, потребителей услуги, о месте, времени получении и форме получения услуг, путях и способах эвакуации	- Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (Корректные тактильные мнемосхемы; информационно - тактильные таблички, системы тактильной навигации на поручнях - Обеспечить наличие тактильноконтрастных указателей. Назначение <u>устанавливаемых</u> тактильно- контрастных напольных указателей	По мере финансирования